



ELECTRICITE
DE GUINEE

TABLEAU DES INDICATEURS SAIDI ET SAIFI DE LA DISTRIBUTION - ANNEE 2019

N°	Désignation	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Total 2019
	CRITERES DE QUALITE													
A3	Temps équivalent de coupure (en heure) - SAIDI													
	Incident	6,7	5,4	1,9	5,9	9,4	8	8,6	8,3	8,8	7,9	7,6	11,6	90,1
	Travaux	7,5	8,3	10,2	7,9	6,1	6,7	6,6	6	6,8	6,7	6	8,9	87,7
	Total	14,2	13,7	12,1	13,8	15,5	14,7	15,2	14,3	15,6	14,6	13,6	20,5	177,8
A4	Fréquence des interruptions postes - SAIFI													
	Incident	2,1	1,6	0,4	1,6	7,2	4,8	5	4,4	3,7	3,3	5,8	2,4	42,3
	Travaux	3,6	5,5	4,2	5,8	7,6	9,1	5,3	4,6	4,3	4,6	5	4,4	64
	Total	5,7	7,1	4,6	7,4	14,8	13,9	10,3	9	8	7,9	10,8	6,8	106,3