



ELECTRICITE
DE GUINEE

TABLEAU DES INDICATEURS SAIDI ET SAIFI DE LA DISTRIBUTION - ANNEE 2020

N°	Désignation	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Total 2020
	CRITERES DE QUALITE													
A3	Temps équivalent de coupure (en heure) - SAIDI													
	Incident	6,2	5,2	5,1	6,0	7,1	6,7	6,1						42,4
	Travaux	9,1	7,6	8,3	7,2	7,5	8	6,3						54,0
	Total	15,3	12,8	13,4	13,2	14,6	14,7	12,4						96,4
A4	Fréquence des interruptions postes - SAIFI													
	Incident	1,9	3,5	2,3	2,1	6,9	4,1	3,2						24,0
	Travaux	3,4	5,4	3,9	4,7	7,5	7,8	5,0						37,7
	Total	5,3	8,9	6,2	6,8	14,4	11,9	8,2						61,7