



ELECTRICITE
DE GUINEE

TABLEAU DES INDICATEURS SAIDI ET SAIFI DE LA DISTRIBUTION - ANNEE 2020

N°	Désignation	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Total 2020
	CRITERES DE QUALITE													
A3	Temps équivalent de coupure (en heure) - SAIDI													
	Incident	9,3	5,4	6,2	5,2	5,1	6,7	6,1	6,8	9,1	7,8	8,9	7,8	84,4
	Travaux	10,5	8,3	9,1	7,6	8,3	8	6,3	7,1	6,8	7,2	6,1	5,6	90,9
	Total	19,8	13,7	15,3	12,8	13,4	14,7	12,4	13,9	15,9	15	15	13,4	175,3
A4	Fréquence des interruptions postes - SAIFI													
	Incident	2,1	1,6	2,3	2,1	6,9	4,1	3,2	3,9	4,2	3,6	5,7	4,4	44,1
	Travaux	3,6	5,5	3,9	4,7	7,5	7,8	5	5,3	4,6	3,5	4,6	3,9	59,9
	Total	5,7	7,1	6,2	6,8	14,4	11,9	8,2	9,2	8,8	7,1	10,3	8,3	104